

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Характеристика технического состояния сетевого электрооборудования (ТП, РП, ВЛ, КЛ)  
подлежащих техническому освидетельствованию в 2008 г.

Электрических сетей

**ООО "Орехово-Зуевская электросеть"**

Номер п/п	Наименование	Наименов. тип , марка	Год ввода в экспл. Зав. №	Степень износа эл.оборуд.	Кол-во аварий эл.оборуд.	Степень (%) загруженности эл.оборуд. овния		Дата послед.кап. ремонта	Дата пров. Тех.освид.	Дата пров. Тепловиз. Контроля	Группа
						зима	лето				
1	Силовые трансформаторы										
1.1	РП-100	ТМ-100-6/0,4	1963 № 42294;	100%	-	25	15				Y/Y-0
1.2	ТП-49	ТМ-400-6/0,4	1969 № 2848	100%	-	44	27				Y/Y-0
1.3	ТП-74	ТМ-250-6/0,4	1970 № 353495	100%	-	43	25				Y/Y-0
1.4	ТП-92	ТСМА-320-6/0,4	1964 № 16454	100%	-	43	27				Y/Y-0
1.5	ТП-170	ТМ-250-6/0,4	1956 № 10256	100%	-	43	27				Y/Y-0
		ТМ-250-6/0,4	1975 № 4091	100%	-	41	22				Y/Y-0

1.7	ТП-175	ТТУ-315-6/0,4	1967 № 52577	100%	-	43	27				Y/Y-0
		ТСМА-320-6/0,4	1963 № 8890	100%	-	41	22				Y/Y-0
1.8	ТП-188	ТМ-320-6/0,4	1980 № б/н	100%	-	43	27				Y/Y-0
		ТМ-320-6/0,4	1963 № 7047	100%	-	41	22				Y/Y-0
1.9	ТП-230	ТТУ-315-6/0,4	1962 №60303	100%	-	49	30				Y/Y-0
		ТМ-320-6/0,4	1965 № 4577.	100%	-	41	28				Y/Y-0
2	Распределительные устройства										
2.1	РП-100	КСО-272 -10 шт. с ВМГ-10 ПЭ-11, КСО-272-1 шт с НТМИ-6, КСО-272-1 шт. с ВН-6, КСО-272-1шт. С РВ-6	1977	100%							
2.2	ТП-49	камеры барьерно-сетчатые , РВ-10-1 шт, ВН-6 -3 шт., НТМИ-6 - 1 шт.	1969	100%							
2.3	ТП-74	камеры барьерно-сетчатые , РВ-10-2 шт, ВН-6 -2 шт.	1970	100%							
2.4	ТП-92	камеры барьерно-сетчатые, РВ-10-3 шт, ВН-6-2 шт.	1961	100%							
2.5	ТП-170	КСО-366-2 2 шт., КСО-366-3Н 3 шт.	1965	100%							
2.6	ТП-175	КСО-366-2 2 шт., КСО-366- 1 1шт., КСО-366-3Н 2шт.	1966	100%							
2.7	ТП-188	РУ-6 комплектное, РВ-10- 7шт, ВН-16- 1шт.	1966	100%							
2.8	ТП-234	КСО-366-2 2 шт., КСО-366- 1 1шт., КСО-366-3Н 2шт.	1967	100%							

3	Кабельные линии										
3.1	КЛ-6кВ №Б-001 ПС609 – РП85	ААШВ-6; 3x240, L=3350 м	1976	100%		200	160				
3.2	КЛ-6кВ №Б-050 ПС177-РП100	АСБ-6; 3x150, L=280 м;	1955	100%		140	110				
3.3	КЛ-6кВ №Б-100 ПС177-РП100	АСБ-6; 3x185, L=400 м	1954	100%		140	110				
3.4	КЛ-6кВ №Б-101 РП100-ТП42	ААШВ-6; 3x185, L=1030 м	1965	100%		135	70				
3.5	КЛ-6кВ №Б-153 ТП227-ТП49	ААБ-6; 3x95, L=84 м	1980	100%		140	90				
3.6	КЛ-6кВ №Б-155 ТП227-ТП170	ААБ-6; 3x95, L=300 м	1965	100%		110	90				
3.7	КЛ-6кВ №Б-158 ТП102-ТП98	ААШВ-6; 3x95, L=500м	1962	100%		110	90				
3.8	КЛ-6кВ №Б-162 ТП240-ТП153	ААБ-6; 3x185, длина 550 м	1968	100%		140	90				
3.9	КЛ-6кВ №Б-200 ПС177-РП171	ААБ-6; 3x185, L=1800 м;	1966	100%		170	110				
3.10	КЛ-6кВ №Б-251 ТП92-ТП255	ААБ-6; 3x70, длина 309 м;	1980	100%		90	70				
3.11	КЛ-6кВ №Б-351 ТП189-ТП1	ААШВ-6; 3x150, длина 210 м	1979	100%		110	90				
3.12	КЛ-6кВ №Б-352 ТП189-ТП75	ААБ-6; 3x120, длина 210 м	1979	100%		170	110				
3.13	КЛ-0,4 кВ №001-03 ТП 1 – насосная	<b>ААШВ-1; 3x120, длина 30м</b>	1980	100%		47	40				
3.13	КЛ-0,4 кВ №001-04 ТП 1 – с.2д.35 ул.Бирюкова	<b>ААШВ-1; 3x185, длина 91м</b>	1980	100%		173	115				
3.14	КЛ-0,4 кВ №001-06 д.33с2 Бирюкова ул. - д.31с3 Бирюкова ул.	<b>ААШВ-1; 3x185, длина 79м;</b>	1980	100%		123	90				
3.15	КЛ-0,4 кВ №001-07 ТП1-д.37 с.2 Бирюкова ул	<b>ААШВ-1; 3x240, длина 192м</b>	1980	100%		166	82				

3.16	КЛ-0,4 кВ №001-09 д.37с5 Бирюкова ул. - д.31с3 Бирюкова ул.	<b>ААШв-1; 3x185, длина 87м</b>	1980	100%		110	60				
3.17	КЛ-0,4 кВ №001-10 ТП001 - Торг.центр (ООО "Корус")	<b>ААБв-1; 3x185, длина 205м</b>	1980	100%		69	31				
3.19	КЛ-0,4 кВ №001-11 Торговый центр- д/б "Спутник"	<b>ААБв-1; 3x185, длина 114м</b>	1980	100%		69	31				
3.19	КЛ-0,4 кВ №001-12 ТП1- д/б "Спутник"	<b>ААБв-1; 3x185, длина 265м</b>	1980	100%		109	79				
3.20	КЛ-0,4 кВ №001-23 ТП 001 - Д/сад	<b>ААБв-1; 3x95, длина 31м</b>	1980	100%		56	23				
3.21	КЛ-0,4 кВ №001-24 ТП 001 - Д/сад	<b>ААБв-1; 3x95, длина 31м</b>	1980	100%		56	23				
3.21	КЛ-0,4 кВ №001-25 ТП1- д.49с2 Урицкого ул.	<b>ААШв-1; 3x150, длина 145м</b>	1980	100%		90	71				
3.22	КЛ-0,4 кВ №001-26 д.49 с2 Урицкого ул. - д.49а с7 Урицкого ул.	<b>ААШв-1; 3x150, длина 140м</b>	1980	100%		90	71				
3.22	КЛ-0,4 кВ №001-27 ТП1-д.49а с7 Урицкого ул	<b>ААШв-1; 3x150, длина 255м</b>	1980	100%		138	49				
3.23	КЛ-0,4 кВ №001-28 ТП1 -Ус.станц.ЭТУС (д49а)	<b>ААШв-1; 3x35, длина 230м</b>	1980	100%		38	18				
3.24	КЛ-0,4 кВ №001-29 д.49а Урицкого ул.- ТП звук.частоты	<b>АПВГ-1; 4x10, длина 30м</b>	1980	100%		18	10				
3.25	КЛ-0,4 кВ №001-30 ТП1-ПНС у д.33 Бирюкова ул.	<b>АПвБбШв 3x50+1x25, длина 156м</b>	1980	100%		18	10				

3.26	КЛ-0,4 кВ №128-14 ТП128 - д.9 Володарского ул.	<b>ААБ 3x120, длина 84м</b>	1979	100%		87	54				
3.27	КЛ-0,4 кВ №128-15 ТП128-д.9 Володарского ул.	<b>ААБ 3x120, длина 84м</b>	1979	100%		87	54				
3.28	КЛ-0,4 кВ №128-16 ТП128-д.13 Володарского ул.	<b>ААБл 3x120, длина 120м</b>	1979	100%		101	74				
3.29	КЛ-0,4 кВ №128-17 ТП128- д.13 Володарского ул.	<b>ААБл 3x120, длина 120м</b>	1979	100%		101	74				
3.30	КЛ-0,4 кВ №128-18 ТП128-с.2 д.15 Володарского ул.	<b>ААШв 3x240, длина 146м</b>	1977	100%		63	35				
3.31	КЛ-0,4 кВ №128-18: д.15с2 Володарского ул. д.15с4 Володарского	<b>ААБ 3x185, длина 146м</b>	1977	100%		63	35				
3.32	КЛ-0,4 кВ №128-19: д.15с2 Володарского ул. д.15с4 Володарского	<b>ААБ 3x185, длина 146м</b>	1977	100%		63	35				
3.33	КЛ-0,4 кВ №128-20: д.15с4 Володарского ул. д.13 ул.Володарского	<b>ААБл 3x120, длина 120м</b>	1977	100%		78	41				
3.34	КЛ-0,4 кВ №128-22: : ТП 128 - ПНС	<b>ААБ 3x120, длина 195м</b>	1977	100%		78	41				
3.35	КЛ-0,4 кВ №128-23: ТП 128 - ЦТП-46	<b>ААБ 3x120, длина 205м</b>	1977	100%		38	25				
3.36	КЛ-0,4 кВ №175-03: ТП 175 - д.61 Урицкого	<b>ААБ 3x35, длина 85м</b>	1968	100%		40	25				
3.37	КЛ-0,4 кВ №175-04: ТП 175 - д.61 Урицкого	<b>ААБ 3x35, длина 85м</b>	1968	100%		40	25				
3.38	КЛ-0,4 кВ №175-05: ТП 175 - д.63 Урицкого	<b>ААШв 3x35, длина 100м</b>	1968	100%		40	16				

3.39	КЛ-0,4 кВ №175-06: ТП 175 - д.63 Урицкого	<b>ААШв 3х35, длина 100м</b>	1968	100%		40	16				
3.40	КЛ-0,4 кВ №175-07: ТП 175 - д.65 Урицкого	<b>ААБ 3х50, длина 145м</b>	1968	100%		40	16				
3.41	КЛ-0,4 кВ №175-08: ТП 175 - д.65 Урицкого	<b>ААБ 3х50, длина 145м</b>	1968	100%		40	16				
3,42	КЛ-0,4 кВ №175-09: ТП 175 - школа №26	<b>ААБ 3х95, длина 145м</b>	1968	100%		50	10				
3,43	КЛ-0,4 кВ №175-10: ТП 175 - школа №26	<b>ААБ 3х95, длина 145м</b>	1968	100%		50	10				
3.44	КЛ-0,4 кВ №189-01: ТП 189 - д.19	<b>ААБ 3х150, длина 305м</b>	1977	100%		68	35				
3.45	КЛ-0,4 кВ №189-04: ТП 189 - д.19	<b>ААБ 3х150, длина 305м</b>	1977	100%		68	35				
3.46	КЛ-0,4 кВ №189-07: ТП 189 - д.25	<b>ААШв 3х150, длина 100м</b>	1978	100%		68	35				
3.47	КЛ-0,4 кВ №189-08: д.25 Володарского ул. –	<b>ААШв 3х150, длина 80м:</b>	1978	100%		68	35				
3.48	КЛ-0,4 кВ №189-09: ТП 189 - д.27с2	<b>ААШв 3х150, длина 110м;</b>	1978	100%		70	28				
3.49	КЛ-0,4 кВ №189-10: д.27с2 Володарского ул. -	<b>ААШв 3х150, длина 64м;</b>	1978	100%		35	18				
3.50	КЛ-0,4 кВ №189-22: ТП 189 - д.23	<b>ААШв 3х185, длина 85м</b>	1978	100%		53	27				
3.51	КЛ-0,4 кВ №189-23: ТП 189 - д.23	<b>ААШв 3х185, длина 85м</b>	1978	100%		53	27				
3.52	КЛ-0,4 кВ №223-01: ТП 233 - ПНС	<b>ААБ 3х35+1х16, длина 128м</b>	1967	100%		25	15				
3.53	КЛ-0,4 кВ №223-02: ТП 233 - ПНС	<b>ААБ 3х35+1х16, длина 128м</b>	1967	100%		25	15				
3.54	КЛ-0,4 кВ №223-03: : ТП 233 - д.53 Урицкого	<b>ААБ 3х95+1х50, длина 137м</b>	1967	100%		124	70				
3.55	КЛ-0,4 кВ №223-04: : ТП 233 - д.53 Урицкого	<b>ААБ 3х95+1х50, длина 125м</b>	1967	100%		102	99				

3.56	КЛ-0,4 кВ №223-05: д.2 Бирюкова ул. - д.53	<b>ААБ 3x95+1x50, длина 69м</b>	1967	100%		75	38				
3.57	КЛ-0,4 кВ №223-06: ТП 233 - д.55 Урицкого	<b>ААБ 3x95, длина 130м</b>	1967	100%		150	60				
3.58	КЛ-0,4 кВ №223-07: ТП 233 - д.55 Урицкого	<b>ААБ 3x95, длина 130м</b>	1967	100%		80	30				
3.59	КЛ-0,4 кВ №223-08: ТП 233 - детский сад	<b>ААБ 3x70, длина 110м</b>	1968	100%		50	18				
4	<b>Воздушные линии</b>										
	ВЛ-6 кВ:ТП107 – ТП169 L=795м	<b>деревянных одноствоечных – 12 шт., деревянных А- образных бшт. провод А-35 3330м.</b>	1961	100	-						
4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-188- ул.Козлова L=395м	<b>ж/б опор-16шт., 3x35+54,6+2x16 64м; 3x70+54,6+2x25 318м.</b>	1966	100	-	80	55	2008			
4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-22 - ул.Горького	<b>ж/б опор-71 шт., А-35 -12854 м.</b>	1960	100	-	90	62				
4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул.Зеленая	<b>ж/б опор-44 шт., А-35 -5310 м.</b>	1965	100	-	88	58				
4.4	ВЛ-НО кВ ТП-89 - ул.Бугрова	<b>ж/б опор-27 шт., А-25 -2688 м.</b>	1964	100	-	76					
4.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-101 - ул.Сухоборской	<b>ж/б опор-56 шт., А-25 -4287 м.</b>	1978	100	-	80					

Составил

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

\_\_\_\_\_