

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Характеристика технического состояния сетевого электрооборудования (ТП, РП, ВЛ, КЛ)
подлежащих техническому освидетельствованию в 2009 г.

ООО "Орехово-Зуевская электросеть"

Номер п/п	Наименование	Наименов.тип, марка	Год ввода в экспл. Зав. №	Степень износа эл.оборуд.	Кол-во аварий эл.оборуд.	Степень (%) загруженности эл.оборуд.овния		Дата послед.кап. ремонта	Дата пров. Тех.освид.	Дата пров. Тепловиз. Контроля	Группа
						зима	лето				
1	Силовые трансформаторы										
1.1	ТП-4	ТСМА-100-6/0,4	1960 №181548	100%	-	25	15				Y/Y-0
1.2	ТП-6	ТМ-250-6/0,4	1978 №695901	100%	-	62	35				Y/Y-0
1.3	ТП-13	ТТУ-200-6/0,4	1964 № 25047	100%	-	35	17				Y/Y-0
1.4	ТП-17	ТМ-180-6/0,4	1961 №353	100%	-	90	58				Y/Y-0
		ТТУ-315-6/0,4	1968 №56733	100%		65	35				Y/Y-0
1.5	ТП-20	ТМ-630-6/0,4	1980 №806734	100%	-	64	42				Y/Y-0
1.6	ТП-68	ТТУ-315-6/0,4	1971 №75838	100%	-	41	29				Y/Y-0
1.7	ТП-83	ТСМА-180-6/0,4	1963 №3669	100%	-	43	25				Y/Y-0
1.8	ТП-160	ТМ-320-6/0,4	1964 №16678	100%	-	45	25				Y/Y-0

2	Распределительные устройства									
2.1	ТП-17	камеры барьерно-сетчатые , РВ-10-2 шт, ВН-6 -3 шт.	1957	100%						
2.2	РП-39	КСО-272-1ПВ - 10 шт., КСО-272-8ПВ - 1 шт., КСО-272-24 - 2 шт., КСО-272-13 - 2 шт., КСО-272-10 - 1 шт.,	1960	100%						
2.3	ТП-52	камеры барьерно-сетчатые , РВ-6-3 шт, ВН16 -1 шт.	1955	100%						
2.4	ТП-83	камеры барьерно-сетчатые , РВ-6-2 шт, ВН16 -2 шт.	1960	100%						
2.5	ТП-84	камеры барьерно-сетчатые , РВ-6-3 шт, ВН-16 -1 шт.	1960	100%						
2.6	ТП-103	КСО-393-03-3 шт., КСО-393-04- 1 шт.	1963	100%				2005		
2.7	ТП-105	РУ-6 комплектное, РВ-6-3 шт.	1970	100%	замена ГКТП на КТП- ПК август 2009 г.					
2.8	ТП-125	КСО-366-3Н - 4 шт. КСО-366-4Н-2 шт, КСО-366-14 - 2 шт	1974	100%						
2.9	ТП-160	КСО-3 с РВ-6- 3 шт, КСО-3 с ВН-16 - 1 шт.	1963	100%						
2.10	ТП-168	КСО-393-03-4 шт., КСО-393-04-2 шт.	реконстр. 2007 г. Акт допуска №Д-13/297-07 от 14.11.2007 г.							
2.11	ТП-208	КСО-366-01 - 1 шт, КСО-366-03 - 3 шт, КСО-366-04 - 2 шт, КСО-366-14 - 2 шт.	1975	100%						
2.12	ТП-244	КСО-3 с ВН-16 - 3 шт, КСО-3 с РВ-6 - 2 - шт.	1969	100%						
2.13	ТП-263	КСО-3 с РВ-6- 2 шт, КСО-3 с ВН-16 - 3 шт.	1970	100%						

3	Кабельные линии										
3.1	КЛ-6кВ №В-002 РП-39 - ТП-124	АСБ-6; 3x70, L=1098 м	1954	100%		20	15				
3.2	КЛ-6кВ №В-007 ТП-13 - ТП-27	СБ-6; 3x50, L=750 м	1956	100%		17	10				
3.3	КЛ-6кВ №В-251 ТП-4 - ТП-6	СБ-6; 3x50, L=920 м	1951	100%		30	25				
3.4	КЛ-6кВ №В-051 РП-39 - ТП-202	ААШВ-6; 3x185, L=160 м	1975	100%		15	10				
3.5	КЛ-6кВ №В-052 ТП-202- ТП-208	ААШВ-6; 3x150, L=187 м	1975	100%		15	10				
3.6	КЛ-6кВ В-151 РП-112 - ТП-125	ААШВ-6; 3x120, L=1825 м	1970	100%		110	70				
3.7	КЛ-6кВ №В-152 ТП-125-ТП-84	ААШВ-6; 3x120, L=350 м	1975	100%		17	10				
3.8	КЛ-6кВ №В-155 ТП-52-ТП-68	ААБ-6; 3x70, L=250м	1956	100%		25	20				
3.9	КЛ-6кВ №В-253 ТП130-ТП-105	ААШВ-6; 3x95, L= 960 м	1960	100%		30	21				
3.10	КЛ-0,4 кВ №006-02 ТП 006 - д.22 Галочкина	ААШВ-1; 3x50+1x25, L= 290м	1967	100%		35	20				
3.11	КЛ-0,4 кВ №006-03 ТП 006 - д.22 Галочкина ул.	ААШВ-1; 3x50+1x25, L= 290м	1967	100%		0	0				
3.12	КЛ-0,4 кВ №006-04 ТП 006 - д.30 ул.Галочкина	ААШВ-1; 3x95, L=220м;	1973	100%		17	11				
3.13	КЛ-0,4 кВ №006-05 ТП 006 -м-н "Хозтовары"	ААШВ-1; 3x95, L=250м;	1973	100%		11	8				
3.14	КЛ-0,4 кВ №006-06 "м-н ""Хозтовары"" - д.30 Галочкина ул."	ААШВ-1; 3x95, L=30м;	1973	100%		11	8				

3.15	КЛ-0,4 кВ №006-09 ТП 006 - д.21а Лопатина ул.	АВВГ-1; 4x95, L=70м;	1975	100%		16	9				
3.16	КЛ-0,4 кВ №006-15 ТП 006 - Школа №18	ААБ-1; 3x95, L=112 м;	1976	100%		30	7				
3.17	КЛ-0,4 кВ №017-01 ТП 017 - д.68 Урицкого	ААБ-1; 3x50, L=123 м;	1961	100%		55	30				
3.18	КЛ-0,4 кВ №017-02 ТП 017 - д.68 Урицкого ул.	ААБ-1; 3x50, L=123 м;	1961	100%		0	0				
3.19	КЛ-0,4 кВ №017-03 ТП 017 - д.66 Урицкого ул.	ААШВ-1; 3x120, L=55 м;	1963	100%		40	15				
3.20	КЛ-0,4 кВ №017-04 д.66 Урицкого ул. - д.64 Урицкого ул.	ААШВ-1; 3x120, L=50 м;	1969	100%		25	15				
3.21	КЛ-0,4 кВ №017-05 д.64 Урицкого ул. - д.62 Урицкого ул.	ААШВ-1; 3x120, L=50 м;	1969	100%		20	13				
3.22	КЛ-0,4 кВ №017-10 ТП 017 - детский сад № 25	ААШВ-1; 3x50+1x25, L=42м	1960	100%		35	28				
3.23	КЛ-0,4 кВ №017-11 ТП 017 - газовая котельная №4	АВВГ-1; 3x35, L=25 м	1985	100%		36	13				
3.24	КЛ-0,4 кВ №125-01 ТП 125 - д.33с2 Муранова ул.	ААБ-1; 3x50+1x25, L=35м	1979	100%		67	37				
3.25	КЛ-0,4 кВ №125-02 д.33с2 Муранова ул. - д.33с5 Муранова	ААБ-1; 3x50+1x25, L=55м	1980	100%		45	22				
3.26	КЛ-0,4 кВ №125-04 ТП 125 - д.33с5 Муранова ул.	ААБ-1; 3x50+1x25, L=75м	1979	100%		82	37				

3.27	КЛ-0,4 кВ №125-05 д.33с5 Муранова ул. - д.31с5 Муранова	ААБ-1; 3x50+1x25, L=184м	1979	100%		40	21				
3.28	КЛ-0,4 кВ №125-06 д.31с5 Муранова ул. - д.31с2 Муранова	ААБ-1; 3x50+1x25, L=54м	1979	100%		16	7				
3.29	КЛ-0,4 кВ №125-07 д.31с5 Муранова ул. - м- н "Продукты"	ААШВ-1; 3x50+1x25, L=37м	1979	100%		10	6				
3.30	КЛ-0,4 кВ №125-08 ТП 125 - д.31а Муранова ул.	ААШВ-1; 3x50+1x25, L=100м	1979	100%		52	27				
3.31	КЛ-0,4 кВ №125-09 ТП 125 - д.31а Муранова ул.	ААШВ-1; 3x50+1x25, L=100м	1979	100%		0	0				
3.32	КЛ-0,4 кВ №125-10 ТП 125 - м-н "Турист"	ААБ-1; 3x50+1x25, L=35м	1978	100%		6	3				
3.33	КЛ-0,4 кВ №125-11 ТП 125 - м-н "Турист"	ААБ-1; 3x50+1x25, L=35м	1978	100%		6	3				
3.34	КЛ-0,4 кВ №125-13 ТП 125 - ГРП	ААШВ-1; 3x35+1x16, L=168м	1979	100%		4	4				
3.35	КЛ-0,4 кВ №244-02 ТП 244 - д.60 Урицкого ул.	ААШВ-1; 3x120, L=65м	1969	100%		17	10				
3.36	КЛ-0,4 кВ №244-02 д.60 Урицкого ул. - д.62 Урицкого ул.	ААШВ-1; 3x120, L=50м	1969	100%		10	6				
3.37	КЛ-0,4 кВ №244-03 ТП 244 - д.66 Урицкого ул.	ААШВ-1; 3x120, L=134м	1969	100%		37	22				

3.38	КЛ-0,4 кВ №244-05 ТП 244 - д.58 Урицкого ул	ААШВ-1; 3x120, L=118м	1969	100%		15	10				
3.39	КЛ-0,4 кВ №244-09: ТП 244 - детский сад № 25	ААШВ-1; 3x120, L=200м	1968	100%		30	19				
3.40	КЛ-0,4 кВ №244-10 ТП 244 -газовая котельная №4	ААБ-1; 3x95, L=172м	1969	100%		38	25				
3.41	КЛ-0,4 кВ №247-01 ТП 247 - д.2с2	ААШВ-1; 3x120, L=80м	1970	100%		30	15				
3,42	КЛ-0,4 кВ №247-02 д.2с2 Юбилейный пр. - д.2с1 Юбилейный пр.	ААШВ-1; 3x120, L=30м	1970	100%		15	8				
3,43	КЛ-0,4 кВ №247-03 ТП 247 - д.2с1 Юбилейный пр.	ААШВ-1; 3x120, L=105 м	1970	100%		43	32				
3.44	КЛ-0,4 кВ №247-04 ТП 247 - д.4с1 Юбилейный пр.	ААБ-1; 3x120, L=60 м	1970	100%		25	13				
3.45	КЛ-0,4 кВ №247-05 д.4с1 Юбилейный пр. - д.4с2 Юбилейный пр.	ААБ-1; 3x120, L=30 м	1970	100%		13	10				
3.46	КЛ-0,4 кВ №247-06 ТП 247 - д.4с2 Юбилейный пр.	ААБ-1; 3x120, L=30 м	1970	100%		15	11				
3.47	КЛ-0,4 кВ №247-07 ТП 247 - д.6с2	ААБ-1; 3x120, L=100 м	1970	100%		24	11				
3.48	КЛ-0,4 кВ №247-08 д.6с2 Юбилейный пр. - д.6с1 Юбилейный пр.	ААБ-1; 3x120, L=30м	1970	100%		11	6				
3.49	КЛ-0,4 кВ №247-09 д.6с1 Юбилейный пр. - д.4с1 Юбилейный пр.	ААБ-1; 3x120, L=80м	1970	100%		13	7				

4	Воздушные линии									
4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-159- ул.Челюскинцев L=1223м	ж/б опор-50шт., СИП 2х16 - 141м, 3х35+54,6+2х16 - 283м; 3х50+54,6+2х25 351м, 3х70+54,6+2х25 448м.	1962	100	-	60	35	2007		
4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-130 ул.Воровского L=1768 м	ж/б опор-50шт., СИП 2х16 - 33м, 3х35+54,6+2х16 - 979м; 3х50+54,6+2х25 756м,	1963	100	-	80	62	2007		
4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-68 - ул.Урицкого L=224 м	ж/б опор-8 шт., А-35 -1060 м.	1953	100	-	60	35			
4.4	ВЛ-НО ТП-6 - ул.Галочкина L=1500 м	ж/б опор-37 шт., А-25 -3900 м.	1964	100	-	70				

Составил

" ____ " _____ 2009 г.
