

Решение комиссии ООО "Орехово-Зуевская электросеть"

по техническому освидетельствованию (ТО) электрооборудования, просроченного по срокам службы подлежащего освидетельствованию в 2010 г., в соответствии с Программой ТО.

1. Отнести объекты, в ниже перечисленные группы.

1-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ | ВЛ |
|----------|----------------|----|----|----|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | 16 | 12 | | |
| 2 | | | | |

2-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ-6 | ВЛ |
|----------|----------------|----|------|----|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | | | 25 | 2 |
| 2 | | | | |

3-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ-0,4 | ВЛ |
|----------|----------------|----|--------|----|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | | | 53 | |
| 2 | | | | |

4-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ | ВЛ-0,4 |
|----------|----------------|----|----|--------|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | | | | 2 |
| 2 | | | | |

2. Выбрать для индивидуального обследования, ниже перечисленные объекты:

1-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ | ВЛ |
|----------|----------------|---------|----|----|
| | Трансформаторы | РУ-6 кВ | | |
| 1 | | ТП-38 | | |

2-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ-6 | ВЛ |
|----------|----------------|----|-----------------------------------|----|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | | | КЛ-6 кВ № Г-001 ПС-88 – РП-258 | |

3-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ-0,4 | ВЛ |
|----------|----------------|----|--------|----|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

4-я Группа:

| № п/п | ТП, РП | | КЛ | ВЛ-0,4 |
|----------|----------------|----|----|--------|
| | Трансформаторы | РУ | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Председатель комиссии

Глазунов А.Ю.

Подпись

Ответственный исполнитель

Жамкова Е.М.

Подпись