

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Характеристика технического состояния сетевого электрооборудования (ТП, РП, ВЛ, КЛ)
подлежащих техническому освидетельствованию в 2010 г.

ООО "Орехово-Зуевская электросеть"

Номер п/п	Наименование	Наименов. тип, марка	Год ввода в экспл. Зав. №	Степень износа эл.оборуд.	Кол-во аварий эл.оборуд.	Степень (%) загруженности эл.оборуд.овния		Дата послед.кап. ремонта	Дата пров. Тех.освид.	Дата пров. Тепловиз. Контроля	Группа
						зима	лето				
1	Силовые трансформаторы										
1.1	ТП-3	ТМ-400-6/0,4	1972 №13584	100%	-	62	35				Y/Y-0
1.2	ТП-7	ТСМА-250-6/0,4	1973 №587129	100%	-	54	30				Y/Y-0
1.3	ТП-34	ТМ-160-6/0,4	1972 № 432828	100%	-	55	25				Y/Y-0
1.4	ТП-38	ТМ-180-6/0,4	1972 №161	100%	-	48	27				Y/Y-0
		ТМ-180-6/0,4	1978 №10776	100%		41	15				Y/Y-0
1.5	ТП-45	ТМ-100-6/0,4	1952 №2334	100%	-	35	15				Y/Y-0
1.6	ТП-59	ТМ-160-6/0,4	1969 №91561	100%	-	60	35				Y/Y-0
1.7	ТП-66	ТМ-250-6/0,4	1966 №603145	100%	-	65	38				Y/Y-0
		ТМ-250-6/0,4	1978 №718441	100%		35	19				Y/Y-0
1.8	ТП-86	ТСМА-180-6/0,4	1966 №17407	100%	-	55	28				Y/Y-0

1.0	111-00	TM-250-6/0,4	1970 №5008	100%		68	34				Y/Y-0
-----	--------	--------------	---------------	------	--	----	----	--	--	--	-------

1.8	ТП-99	ТСМА-320-6/0,4	1963 №7067	100%	-	45	25				Y/Y-0
1.9	ТП-149	ТМ-250-6/0,4	1981	100%	-	40	25				Y/Y-0
1.4	ТП-158	ТМ-400-6/0,4	1967 №2023	100%	-	52	34				Y/Y-0
		ТМ-400-6/0,4	1978 №54225	100%		43	21				Y/Y-0
1.4	ТП-161	ТСМА-160-6/0,4	1965 №125980	100%	-	41	19				Y/Y-0
		ТМ-100-6/0,4	1963 №816858	100%		33	10				Y/Y-0
2	Распределительные устройства										
2.1	ТП-3	камеры барьерно-сетчатые , РВ-10-2 шт, ВН-6 -3 шт.	1951	100%							
2.2	ТП-7	КСО-3-2 - 1 шт., КСО-3-3 - 2 шт.	1976	100%							
2.3	ТП-34	КСО-366-2 - 1 шт.	1970	100%							
2.4	ТП-38	КСО-3 - 1 шт., КСО-3-2 - 2 шт., КСО-3-3 - 2 шт.	1960	100%							
2.5	ТП-45	КСО-3-2 - 1 шт., КСО-3-3 - 3 шт.	1960	100%							
2.6	ТП-59	КСО-3-01-2 шт., КСО-3-03 - 2 шт., КСО 3-2 - 1 шт.	1972	100%							
2.8	ТП-66	КСО-3-03 - 3 шт., КСО 3-2 - 2 шт.	1974	100%							
2.9	ТП-86	КСО-3-03 - 3 шт., КСО 3-2 - 2 шт.	1960	100%							
2.10	ТП-99	камеры барьерно-сетчатые , РВ-10-3 шт, ВН-6 -1 шт.	1964	100%							
2.11	ТП-149	камеры барьерно-сетчатые , РВ-10-3 шт, ВН-6 -1 шт.	1961	100%							
2.12	ТП-161	КСО-3 - 1 шт., КСО-3-2 - 2 шт., КСО-3-3 - 2 шт.	1963	100%							

3	Кабельные линии										
3,1	КЛ-6кВ №Г-001 ПС-88 - РП-254	АСБ-6; 3x185, L=585 м	1968	100%		80	45				
3,2	КЛ-6кВ №Г-002 РП-254 - ТП-258	АСБ-6; 3x240, L=1286 м	1969	100%		30	15				
3,3	КЛ-6кВ № Г-003 ТП-258 - РП-260	СБ-6; 3x240, L=1058 м	1969	100%		20	15				
3,4	КЛ-6кВ № Г-004 РП-260 - РП-97	ААБ-6; 3x240, L=2456 м	1982	100%		20	12				
3,5	КЛ-6кВ №Г-005 ТП-259 - ТП-258	ААБ-6; 3x120, L=270 м	1971	100%		30	18				
3,6	КЛ-6кВ № Г-006 ТП-257 - ТП-258	ААБ-6; 3x150, L=500 м	1970	100%		15	10				
3,7	КЛ-6кВ №Г-007 РП-254 - ТП-250	ААШВ-6; 3x120, L=1140 м	1968	100%		40	22				
3,8	КЛ-6кВ №Г-008 ТП-250 - ТП-207	ААШВ-6; 3x95, L=230м	1973	100%		35	20				
3,9	КЛ-6кВ № Г-009 ТП-207 - ТП-259	ААБ-6; 3x120, L= 690 м	1968	100%		32	24				
3,10	КЛ-6кВ № Г-051 РП-254 - ТП-158	АСБ-6; 3x185, L= 780 м	1973	100%		25	15				
3,11	КЛ-6кВ № Г-052 ТП-158 - ТП-91	ААШВ-6; 3x185, L= 260 м	1981	100%		20	12				
3,12	КЛ-6кВ № Г-053 ТП-91 - ТП-38	ААБ-6; 3x95, L= 1466 м	1978	100%		25	15				
3,13	КЛ-6кВ № Г-054 РП-254 - ТП-253	ААШВ-6; 3x120, L= 333 м	1968	100%		70	55				
3,14	КЛ-6кВ № Г-056 ТП-252 - ТП-251	ААШВ-6; 3x120, L= 219м	1968	100%		40	25				
3,15	КЛ-6кВ № Г-057 ТП-250 - ТП-251	ААШВ-6; 3x120, L= 240м	1968	100%		30	20				
3,16	КЛ-6кВ № Г-060 ТП-18-ТП-32	ААБ-6; 3x120, L= 470м	1976	100%		20	12				
3,17	КЛ-6кВ № Г-062 ТП67 - ТП-242	СБ-6; 3x70, L= 1400м	1970	100%		28	15				

3,18	КЛ-6кВ № Г-063 ТП-251 - ТП-257	ААБ-6; 3x150, L= 346м	1968	100%		18	10				
3,19	КЛ-6кВ № Г-101 РП-260 - ТП-261	ААБ-6; 3x150, L= 860м	1968	100%		30	20				
3,20	КЛ-6кВ № Г-351 ТП-45 -ТП-64	СБ-6; 3x50, L= 250м	1955	100%		40	25				
3,21	КЛ-6кВ № Г-352 ТП-45 -ТП-34	АСБ-6; 3x50, L= 280м	1960	100%		30	15				
3,22	КЛ-6кВ № Г-401 ТП-59 - ТП-7	СБ-6; 3x70, L= 320м	1958	100%		45	19				
3,23	КЛ-6кВ № Г-402 ТП-59 - ТП-86	СБ-6; 3x70, L= 358м	1958	100%		30	18				
3,24	КЛ-6кВ № Г-404 ТП-64 - ТП-149	СБ-6; 3x95, L= 800м	1955	100%		15	10				
3,25	КЛ-6кВ № Г-407 ТП-161-ТП-64	СБ-6; 3x95, L= 1200м	1964	100%		30	15				
3,26	КЛ-0,4 кВ №003-01 ТП 003 - Школа №1 корпус №В	ААШВ-1; 3x120+1x70, L= 310м	1961	100%		44	7				
3,27	КЛ-0,4 кВ №003-02 корпус №В - корпус №А школы №1	АВВГ-1; 3x120+1x70, L= 125м	1961	100%		24	2				
3,28	КЛ-0,4 кВ №038-03 ТП-038 - Школа №1 корпус №А	АВВГ-1; 3x120+1x70, L=275м	1961	100%		35	2				
3,29	КЛ-0,4 кВ №007-01 ТП-007 - д13 ул.Кирова	АНРГ-1; 3x95+1x50, L=80м;	1956	100%		10	7				
3,30	КЛ-0,4 кВ №007-03 ТП-007 - д.13а ул.Кирова	ААШВ-1; 3x120, L=90м;	1969	100%		10	7				
3,31	КЛ-0,4 кВ №066-03 ТП-066-д.23Б ул.Кирова	АВВГ-1; 4x70, L=42м;	1959	100%		20	10				

3,32	КЛ-0,4 кВ №066-05 ТП-066-д.27 ул.Кирова	АСБ-1; 3x35+1x16, L=110 м;	1958	100%		25	15				
3,33	КЛ-0,4 кВ №066-06 ТП-066-д.25 ул.Кирова	АСБ-1; 3x120+1x70. L=110 м;	1958	100%		15	10				
3,34	КЛ-0,4 кВ №066-07 ТП-066-д.25 ул.Кирова	АСБ-1; 3x120+1x70. L=120 м;	1958	100%		0	0				
3,35	КЛ-0,4 кВ №066-16 ТП-066-д.21 ул.Кирова	СБ-1; 3x35+1x10 L=80 м;	1958	100%		10	5				
3,36	КЛ-0,4 кВ №086-01 ТП-086 - д.1 ул.Кирова	АВВГ-1; 3x70, L=140 м;	1960	100%		15	7				
3,37	КЛ-0,4 кВ №086-02 д.1 ул.Кирова - Д/сад №24	АВВГ -1; 4x70, L=160 м;	1960	100%		10	5				
3,38	КЛ-0,4 кВ №086-05 ТП-086 - офис в д.8 ул.Мира	СБ-1; 3x70+1x35, L=120м	1960	100%		10	2				
3,39	КЛ-0,4 кВ №086-07 ТП-086 - д.8 ул.Мира	АСБ-1; 3x50+1x25, L=120 м	1960	100%		15	10				
3,40	КЛ-0,4 кВ №086-08 ТП-086 - д.4 ул.Мира	АСБ-1; 3x95+1x50, L=116м	1961	100%		6	3				
3,41	КЛ-0,4 кВ №086-09 д.4 ул.Мира - д.6 ул.Мира	АСБ-1; 3x70+1x50, L=70м	1961	100%		4	3				
3,42	КЛ-0,4 кВ №086-10 ТП-086 - д.6 ул.Мира	АСБ-1; 3x70+1x50, L=100м	1961	100%		10	8				

3,43	КЛ-0,4 кВ №086-11 ТП-086 - д.4а ул.Мира	АСБ-1; 3х70+1х35, L=68м	1961	100%		22	16				
3,44	КЛ-0,4 кВ №086-12 д.4а ул.Мира -д.4б ул.Мира	АВВГ-1; 4х70, L=70м	1961	100%		15	10				
3,45	КЛ-0,4 кВ №086-13 ТП-086 - д.4б ул.Мира	АСБ-1; 3х70+1х35, L=47м	1961	100%		34	20				
3,46	КЛ-0,4 кВ №034-01 ТП-034 - д.44а ул.Кирова	КРПТ-1; 3х25+1х16, L=40м	1958	100%		55	39				
3,47	КЛ-0,4 кВ №034-02 ТП-034 - ВЛ1	КРПТ-1; 3х70, L=10м	1958	100%		58	30				
3,48	КЛ-0,4 кВ №034-04 ТП-034 - ВЛ НО	КРПТ-1; 3х70, L=10м	1958	100%		20	10				
3,49	КЛ-0,4 кВ №207-01 ТП-207 - поликлиника	ААБ-1; 3х185, L=69 м	1972	100%		45	15				

3,50	КЛ-0,4 кВ №207-02 ТП-207 - поликлиника	ААБ-1; 3x185, L=69 м	1972	100%		0	0				
3,51	КЛ-0,4 кВ №207-03 ТП-207 - автоклавы	ААШВ-1; 3x16+1x10, L=41м	1972	100%		0	0				
3,52	КЛ-0,4 кВ №207-04 ТП-207 - автоклавы	ААШВ-1; 3x16+1x10, L=41м	1972	100%		10	10				
3,53	КЛ-0,4 кВ №207-05 ТП-207 - пождепо	ААШВ-1; 3x120, L=250м	1973	100%		40	25				
3,54	КЛ-0,4 кВ №207-06 ТП-207 - пождепо	ААШВ-1; 3x120, L=250м	1973	100%		0	0				
3,55	КЛ-0,4 кВ №251-01 ТП 251 - д.8 ул.Парковская	ААШВ-1; 3x120, L=80м	1969	100%		25	15				
3,56	КЛ-0,4 кВ №251-02 д.8 ул.Парковская - д.6 Парковская	ААШВ-1; 3x120+1x35, L=40м	1969	100%		15	12				
3,57	КЛ-0,4 кВ №251-03 д.6 ул.Парковская - д.4 Парковская	ААШВ-1; 3x120, L=100м	1969	100%		10	7				
3,58	КЛ-0,4 кВ №251-05 ТП 251 - д.6А ул.Парковская	ААШВ-1; 3x120, L=48 м	1969	100%		20	10				
3,59	КЛ-0,4 кВ №251-06 ТП 251 - д.12с3 ул.Парковская	ААШВ-1; 3x150, L=145 м	1969	100%		15	10				
3,60	КЛ-0,4 кВ №251-07 д.12 с3 ул.Парковская - д.12 с7 Парковская	ААШВ-1; 3x150, L=57 м	1969	100%		10	7				
3,61	КЛ-0,4 кВ №251-08 д.12 с3 ул.Парковская - д.14 Парковская	ААШВ-1; 3x150, L=50 м	1969	100%		10	7				

3,62	КЛ-0,4 кВ №251-09 д.14 ул.Парковская - д.10а Парковская	ААШВ-1; 3х150, L=135 м	1969	100%		10	7				
3,63	КЛ-0,4 кВ №251-10 ТП-251-д.10А Парковская	ААШВ-1; 3х150, L=91м	1969	100%		25	15				
3,64	КЛ-0,4 кВ №251-11 ТП-251-д.10 Парковская	ААШВ-1; 3х120, L=104м	1970	100%		50	28				
3,65	КЛ-0,4 кВ №251-12 д.10 Парковская - д.8 с5 Набережная	ААШВ-1; 3х120, L=80м	1970	100%		35	20				
3,66	КЛ-0,4 кВ №251-13 д.8 с5 Набережная - д.8 с3 Набережная	ААШВ-1; 3х120, L=90м	1970	100%		25	18				
3,67	КЛ-0,4 кВ №251-14 д.8 с2 Набережная - д.8 с3 Набережная	ААШВ-1; 3х120, L=70м	1970	100%		20	12				
3,68	КЛ-0,4 кВ №251-15 ТП-257 - д.7 с5 Набережная ул.	ААШВ-1; 3х120, L=230 м	1970	100%		38	24				
3,69	КЛ-0,4 кВ №251-16 д.7 с5 Набережная ул. - д.7 с2 Набережная ул	ААШВ-1; 3х120, L=90 м	1970	100%		26	18				
3,70	КЛ-0,4 кВ №251-17 ТП-251 - д.4 Набережная ул	ААШВ-1; 3х120, L=90 м	1971	100%		12	7				
3,71	КЛ-0,4 кВ №251-18 ТП-251 - ПНС "Парковская-2"	ААБ-1; 3х16, L=120 м	1971	100%		15	15				

3,72	КЛ-0,4 кВ №251-19 ТП-251 - ПНС "Парковская-2"	ААБ-1; 3х16, L=120 м	1971	100%		0	0				
3,73	КЛ-0,4 кВ №251-24 ТП-251 - кафе "Водолей"	ААШВ-1; 3х120, L=300 м	1971	100%		46	28				
3,74	КЛ-0,4 кВ №251-25 кафе "Водолей" - д.6 Набережная	ААШВ-1; 3х120, L=80 м	1971	100%		38	26				
3,75	КЛ-0,4 кВ №251-26 д.6 Набережная - д.5с2 Набережная	ААШВ-1; 3х120, L=80 м	1971	100%		25	18				
3,76	КЛ-0,4 кВ №251-27 д.5с2 Набережная - д.5с5 Набережная	ААШВ-1; 3х120, L=90 м	1971	100%		18	10				

4	Воздушные линии									
4.1	ВЛ-6 кВ : ТП-242-РП-97, ТП-282	дер. опор -63шт., АС-35 - 6963 м. АС-50 - 2732м	1970	100	-					
4.2	ВЛ 6 кВ ТП-18-ТП-67	дер. опор -17шт., АС-50 - 2935 м	1970	100	-					
4.3	ВЛ 0,4 кВ ТП 34 - ул.Кирова	ж/б опор-8 шт., СИП 3x50+54,6+2x16 - 57 м, А-35 -1020 м.	1966	100	-					
4.4	ВЛ НО ТП 38 - ул.Ленина	ж/б опор-37 шт., А-25 -3900 м.	1964	100	-					

Составил

" ____ " _____ 2010 г.

Жамкова Е.М.
