

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Характеристика технического состояния сетевого электрооборудования (ТП, РП, ВЛ, КЛ)  
подлежащих техническому освидетельствованию в 2011 г.

### ООО "Орехово-Зуевская электросеть"

Номер п/п	Наименование	Наименование, п, марка	Год ввода в экспл. Зав. №	Степень износа эл.оборуд.	Кол-во аварий эл.оборуд.	Степень (%) загруженности эл.оборуд.овния		Дата послед.кап. ремонта	Дата пров. Тех.освид.	Дата пров. Тепловиз. Контроля	Группа
						зима	лето				
1	Силовые трансформаторы										
1.1	ТП-003	ТМ-400-6/0,4	1972 №13584	100%	-	25	18		2010	25.07 2011	1
1.2	ТП-035	ТМ-250-6/0,4	1978 № 624269	100%	-	39	27	30.10 2008		29.07 2011	1
		ТМ-250-6/0,4	1969 №294072	100%	-	31	19	24.10 2008		29.07 2011	1
1.3	ТП-037	ТМ-320-6/0,4	1965 №4419	100%	-	44	41	15.12 2004		29.07 2011	2
		ТМ-320-6/0,4	1965 №17811	100%		64	51	26.01 2005		29.07 2011	2
1.4	ТП-045	ТМ-100-6/0,4	1952 №2334	100%	-	60	42			22.07 2011	2
	ТП-051	ТМ-100-6/0,4	1969 №20355	100%	-	35	51			26.07 2011	1
1.5			ТМ-180-6/0,4	1965 №291	100%		18	47		26.07 2011	2
1.6	ТП-060	ТМ-400-6/0,4	1969 №5815	100%	-	48	23	26.05 2006		01.08 2011	1
		ТМ-400-6/0,4	1980 №809756	100%	-	55	28			01.08 2011	1

1.7	ТП-137	ТМ-400-6/0,4	1974 №409	100%	-	52	64	02.08 2011		01.08 2011	1
		ТМ-400-6/0,4	1973 №30838	100%	-	73	74			01.08 2011	1
1.8	ТП-158	ТМ-400-6/0,4	1967 №2023	100%	-	38	29			22.07 2011	1
		ТМ-400-6/0,4	1978 №54225	100%		35	31	18.08 1997		22.07 2011	1
1.9	ТП-282	ТМ-180-6/0,4	1964 №33898	100%	-	89	99			22.07 2011	2
2	Распределительные устройства										
2.1	ТП-003	камеры барьерно-сетчатые 5 шт., РВ-6-1 шт, ВН-16 -3 шт.	1951	100%						25.07 2011	2
2.2	ТП-035	КСО-393- 4 шт., КСО 366 - 1 шт.	1970	100%						29.07 2011	1
2.3	ТП-037	КСО-366 - 7 шт., 266-1шт.	1977	100%						01.08 2011	1
2.4	ТП-45	КСО-3-2 - 1 шт., КСО-3-3 - 3 шт.	1960	100%						22.07 2011	2
2.5	ТП-51	КСО-366 - 7 шт.	1983	100%						26.07 2011	1
2.6	ТП-060	КСО-366-7 шт.,272 - 1 шт.	1983	100%						01.08 2011	1
2.7	ТП-137	КСО-3ум - 5 шт.	1974	100%						01.08 2011	1
2.8	ТП-158	КСО-366 - 8 шт.	1981	100%						22.07 2011	1
2.9	ТП-181	КСО-393 - 6 шт.	1980	100%						01.08 2011	1
2.10	ТП-282	РУ-6 комплектное	1978	100%						22.07 2011	1
3	Кабельные линии										
3,1	КЛ-6кВ №Д-003 РП-10 - ТП-3	СБ-6; 3x120, L=832 м	1964	94%		22	21			25.07 2011	2
3,2	КЛ-6кВ №Д-151 РП-25 - ТП-60	АСБ-6; 3x120, L=760 м	1982	58%		19	16			01.08 2011	1
3,3	КЛ-6кВ №Д-152 ТП-60 - ТП-71	СБ-6; 3x95, L=730 м	1975	72%		40	31			01.08 2011	1
3,4	КЛ-6кВ №Д-153 ТП-71 - ТП-37	СБ-6; 3x70, L=750 м	1963	96%		39	32			29.07 2011	2

3,5	КЛ-6кВ №Д-154 ТП-37 - ТП-29	СБ-6; 3x120, L=370 м	1963	96%		16	16			29.07 2011	2
3,6	КЛ-6кВ №Д-155 ТП-60 - ТП-138	СБ-6; 3x150, L=330 м	1982	58%		0	0			01.08 2011	1
3,7	КЛ-6кВ №Д-200 ПС767 - РП-140	АСБ-6; 3x120, L=1860 м	1974	74%		88	63				1
3,8	КЛ-6кВ №Д-201 РП-140 - ТП-137	АСБ-6; 3x120, L=217м	1974	74%		45	30			01.08 2011	1
3,9	КЛ-6кВ №Д-202 ТП-137 - ТП-138	ААШВ-6; 3x120, L= 150 м	1974	100%		8	7			01.08 2011	1
3,10	КЛ-6кВ №Д-205 ТП-249 - ТП-37	ААШВ-6; 3x95, L= 550 м	1985	100%		25	20			29.07 2011	1
3,11	КЛ-6кВ №Д-305 ТП-35 - ТП-29	ААШВ-6; 3x120, L= 120 м	1964	100%		5	5			29.07 2011	2
3,12	КЛ-6кВ №Д-306 ТП-29 - ТП-37	ААБ-6; 3x120 L=340 м	1963	100%		4	4			29.07 2011	2
3,13	КЛ-6кВ №Д-405 ТП-220 - ТП-181	АСБ-6; 3x120, L=275 м	1965	92%		9	7			28.07 2011	2
3,14	КЛ-6кВ №Д-404 ТП-181 - ТП-15	АСБ-6; 3x95, L=232 м	1965	92%		8	3			01.08 2011	2
3,15	КЛ-0,4 кВ №007-001 ТП 007-д.34 Кирова ул.	АНРГ 3x95+1x50, L=80 м	1956	100%		62	49		2010		2
3,16	КЛ-0,4 кВ № 066-03 ТП 066 - д.23а Кирова ул.	АВВГ 4x70, L= 42м	1959	100%		3	4		2010		2
3,17	КЛ-0,4 кВ №066-05 ТП 066 - д.27 Кирова ул.	АСБ 3x35+1x16 L=110 м	1958	100%		11	13		2010		2
3,18	КЛ-0,4 кВ №066-06 ТП 066 - д.25 Кирова ул.	АСБ 3x120+1x70 L=110 м	1958	100%		11	10		2010		2

3,19	КЛ-0,4кВ №066-07 ТП 066 - д.25 Кирова ул.	АСБ 3x120+1x70 L=120 м	1958	100%		0	0		2010		2
3,20	КЛ-0,4 кВ №066-16 ТП 066 - д.21 Кирова ул.	СБ 3x35+1x10 L=80 м	1958	100%		4	4		2010		2
3,21	КЛ-0,4 кВ №035-01 ТП-035 - Дом пионеров	ААБ-1; 3x185+1x95, L=150м;	1976	100%		0	0			29.07 2011	1
3,22	КЛ-0,4 кВ №035-02 ТП-035 - Дом пионеров	ААБ-1; 3x185+1x95, L=150м;	1976	100%		7	5			29.07 2011	1
3,23	КЛ-0,4 кВ №037-01 ТП 37 - д.2 Двор Стачки ул.	ААБ-1; 3x120+1x70, L=98м;	1977	100%		52	34			29.07 2011	1
3,24	КЛ-0,4 кВ №037-02 д.2 Двор Стачки ул. - д.58 Ленина ул.	ААБ-1; 3x120+1x70, L=62м;	1977	100%		25	19			29.07 2011	1
3,25	КЛ-0,4 кВ №037-03 ТП 37 - д.56 Ленина ул.	ААБ-1; 3x120+1x70, L=63м;	1977	100%		94	78			29.07 2011	1
3,26	КЛ-0,4 кВ №037-04 д.56 Ленина ул. - д.58 Ленина ул.	ААБ-1; 3x120+1x70, L=100м;	1977	100%		48	41			29.07 2011	1
3,27	КЛ-0,4 кВ №037-05 д.2 Двор Стачки - ПНС	ААБ-1; 3x70+1x35, L=35;	1977	100%		15	15			29.07 2011	1
3,28	КЛ-0,4 кВ №037-06 д.58 Ленина ул. - ПНС	ААБ-1; 3x70+1x35, L=35;	1977	100%		21	21			29.07 2011	1
3,29	КЛ-0,4 кВ №037-10 ТП 37 - Газовая котельная	ААБ-1; 3x120+1x70, L=100м;	1977	100%		27	21			29.07 2011	1
3,30	КЛ-0,4 кВ №037-11 ТП 37 - Газовая котельная	ААБ-1; 3x120+1x70, L=100м;	1977	100%		0	0			29.07 2011	1
3,31	КЛ-0,4 кВ №037-12 ТП 37 - Детский сад № 22	ААБ-1; 3x120+1x70, L=45м;	1977	100%		0	0			29.07 2011	1
3,32	КЛ-0,4 кВ №037-13 ТП 37 - Детский сад № 22	ААБ-1; 3x120+1x70, L=45м;	1977	100%		57	49			29.07 2011	1

3,33	КЛ-0,4 кВ №060-01 ТП 60 - д.63 Ленина	АСБ-1 3x120+1x70 L=270 м	1977	100%		11	8			01.08 2011	1
3,34	КЛ-0,4 кВ №060-02 ТП 60 - д.63 Ленина ул.(администрация)	АСБ-1; 3x70+1x50, L=270м	1977	100%		5	3			01.08 2011	1
3,35	КЛ-0,4 кВ №060-04 ТП 60 - д.55 Ленина ул.( ОЗТТ)	АСБ-1 3x120+1x70 L=56 м	1977	100%		21	15			01.08 2011	1
3,36	КЛ-0,4 кВ №060-05 ТП 60 - д.55 Ленина ул.( ОЗТТ)	АСБ-1 3x120+1x70 L=56 м	1977	100%		0	0			01.08 2011	1
3,37	КЛ-0,4 кВ №060-06 ТП 60 - д.55 Ленина ул.( ОЗТТ)	АСБ-1 3x120+1x70 L=56 м	1977	100%		17	12			01.08 2011	1
3,38	КЛ-0,4 кВ №060-07 ТП 60 - д.55 Ленина ул.( ОЗТТ)	АСБ-1 3x120+1x70 L=56 м	1977	100%		0	0			01.08 2011	1
3,39	КЛ-0,4 кВ №060-11 ТП 60 - Детский сад № 45 (д.57а Ленина ул.)	АСБ-1 3x120+1x70 L=85 м	1983	100%		21	21			01.08 2011	1
3,40	КЛ-0,4 кВ №060-12 ТП 60 - Детский сад № 45 (д.57а Ленина ул.)	АСБ-1 3x120+1x70 L=85 м	1983	72%		0	0			01.08 2011	1
3,41	КЛ-0,4 кВ №158-01 ТП 158 - д.3 Ст.Терентьева ул.	ААБ-1; 3x120, L=76м	1981	100%		0	0			22.07 2011	1

3,42	КЛ-0,4 кВ №158-02 ТП 158 - д.3 Ст.Терентьева ул.	ААБ-1; 3х120, L=76м	1981	100%		10	7			22.07 2011	1
3,43	КЛ-0,4 кВ №158-03 ТП 158 - д.96 Ленина ул.	ААБ-1; 3х150, L=50м	1981	100%		50	36			22.07 2011	1
3,44	КЛ-0,4 кВ №158-04 д.96 Ленина ул. - д.92 Ленина ул.	ААШВ-1; 3х150, L=200 м	1982	100%		15	10			22.07 2011	1
3,45	КЛ-0,4 кВ №158-05 ТП 158 - д.94 Ленина ул.	ААШВ-1; 3х150, L=260 м	1982	100%		49	32			22.07 2011	1
3,46	КЛ-0,4 кВ №158-06 д.94 Ленина ул. - д.92 Ленина ул.	ААШВ-1; 3х150, L=280 м	1982	100%		10	7			22.07 2011	1
3,47	КЛ-0,4 кВ №158-14 ТП 158 - поликлиника	ААБ-1; 3х120, L=250м	1981	100%		45	15			22.07 2011	1
3,48	КЛ-0,4 кВ №158-15 ТП 158 - поликлиника	ААБ-1; 3х120, L=250м	1981	100%		29	11			22.07 2011	1
3,49	КЛ-0,4 кВ №158-16 ТП 158 - Торговый центр	АВВГ-1; 3х185-1х120, L=65 м	1981	100%		17	8			22.07 2011	1
3,50	КЛ-0,4 кВ №158-17 ТП 158 - Торговый центр	АВВГ-1; 3х185-1х120, L=65 м	1981	100%		15	7			22.07 2011	1
4	Воздушные линии										
4,1	ВЛ-6 кВ ТП-218 - ТП- 181	дер.опоры - шт. АС- 50 - 215 м	1965	100%							2
4,2	ВЛ-6 кВ РП-21 - ТП-21 - ТП-133	дер.опоры - шт. АС- 35 -348 м	1955	100%							2

Составил

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Лачугин Е.А.

\_\_\_\_\_